

**БУДЁННОВСКИЙ ФИЛИАЛ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС»**

Будённовский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
Российская Федерация, Ставропольский край, Будённовский район, 356802, г. Будённовск, ул. Школьная, д. 56
тел/факс (8-865-59) 2-18-44, телефон (865-59) 7-17-86 e-mail: budennovsk@gupsktek.ru

исх. № 12/24-367
от «11» 05 2022 г.

МДОУ Д/с № 15, Гагрина
Будённовск

АКТ-ПРЕДПИСАНИЕ

Для надежного обеспечения теплом в отопительный период 2022 – 2023 гг. Ваших объектов Вам необходимо выполнить следующие работы:

1. Согласно Федерального закона № 261 – ФЗ от 23 ноября 2009 г. с дополнением по ФЗ № 279 от 29.07.2017 г. Ваш объект подлежит обязательному оснащению прибором учета тепловой энергии до 01.09.2022 г. За получением технических условий на установку прибора учета тепловой энергии обращаться в Будённовский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго».
2. Произвести гидropневматическую промывку и гидравлическое испытание системы отопления в присутствии представителей Будённовского филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» с составлением Акта;
3. Выполнить ревизию запорной арматуры;
4. Выполнить ремонт внутренней разводки системы отопления;
5. На отопительных приборах заменить концевые краны на краны Маевского;
6. Произвести ремонт тепловой изоляции согласно СНиП 2.04.05.91.;
7. Индивидуальный тепловой пункт объекта теплоснабжения привести в соответствие с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок.
8. Заменить ввоз - 5

Предоставить документы: Акт о проведении гидравлических испытаний, акт о проведении гидropневматической промывки систем теплоснабжения, договор на обслуживание внутренней системы теплоснабжения.

Акт готовности систем отопления к принятию теплоносителя представить в Будённовский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» не позднее 15 сентября 2022 г.

В случае невыполнения предписания, Будённовский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» не несёт ответственность за качество теплоснабжения

Главный инженер Будённовского
филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго»



М.А. Башкатов

Исполнитель:
Инженер
Т.В. Михновец

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО
КРАЯ
БУДЕННОВСКИЙ ФИЛИАЛ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС»

Буденновский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго»

Российская Федерация, Ставропольский край, Буденновский район, 356802, г. Буденновск, ул. Школьная, 56
тел./факс (865-59) 2-18-44, тел. (865-59) 7-17-86, e-mail: sktek_bud@bud.stv.ru

исх. № 12/24-406
от «20» 04 2021 г.

МДОУ Д/с №15 "Агуджа"
г. Буденновск

АКТ - ПРЕДПИСАНИЕ

Для надёжного обеспечения теплом в отопительный период 2021 г. – 2022 г. Ваших объектов Вам необходимо выполнить следующие работы:

1. Согласно Федерального закона № 261 – ФЗ от 23 ноября 2009г. с дополнением по ФЗ № 279 от 29.07.2017г. Ваш объект подлежит обязательному оснащению прибором учета тепловой энергии до 31.12.2021г. За получением технических условий на установку прибора учета тепловой энергии обращаться в Буденновский филиал ГУП СК Крайтеплоэнерго.
2. Произвести гидродневматическую промывку и гидравлическое испытание системы отопления в присутствии представителей Будёновского филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» с составлением Акта;
3. Выполнить ревизию запорной арматуры.
4. Выполнить ремонт внутренней разводки системы отопления.
5. На отопительных приборах заменить концевые краны на краны Маевского;
6. Произвести ремонт теплоизоляции согласно СНиП 2.04.05.91.
7. Индивидуальный тепловой пункт объекта теплоснабжения привести в соответствие с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

8. Заменить ввот.

9. Выявите систему отопления из под пола

Предоставить документы: Акт о проведении гидравлических испытаний, акт о проведении гидродневматической промывки систем теплоснабжения, договор на обслуживание внутренней системы теплоснабжения.

Акт готовности систем отопления к принятию теплоносителя предоставить в Буденновский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» не позднее 15 сентября 2021 г.

В случае невыполнения предписания, Буденновский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» не несёт ответственность за качество теплоснабжения

Главный инженер Будёновского филиала
ГУП СК «Крайтеплоэнерго»



М.А. Башкатов

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
БУДЕННОВСКИЙ ФИЛИАЛ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС»

Буденновский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго»

Российская Федерация, Ставропольский край, Буденновский район, 356802, г.Буденновск, ул. Школьная, 56
тел./факс (865-59) 2-18-44, тел. (865-59) 7-17-86, e-mail: sktek_bud@bud.stv.ru

исх. № 16-01
от «18» 06 2020 г.

ИМУ 9/ев 15 "Дюгана"
г. Буденновск

АКТ - ПРЕДПИСАНИЕ

Для надёжного обеспечения теплом в отопительный период 2020 г. – 2021 г. Ваших объектов Вам необходимо выполнить следующие работы:

1. Согласно Федерального закона № 261 – ФЗ от 23 ноября 2009г. с дополнением по ФЗ № 279 от 29.07.2017г. Ваш объект подлежит обязательному оснащению прибором учета тепловой энергии до 31.12.2020г. В случае не установки прибора учета тепловой энергии Вам будет установлен прибор учета тепловой энергии принудительно за Ваш счет.
2. Произвести гидродневматическую промывку и опрессовку системы отопления в присутствии представителей Будёновского филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» с составлением Акта;
3. Выполнить ревизию запорной арматуры
- ✓ 4. Выполнить ремонт внутренней разводки системы отопления.
- ✓ 5. На отопительных приборах заменить концевые краны на краны Маевского;
- ✓ 6. Произвести ремонт теплоизоляции согласно СНиП 2.04.05.91.

✓ 7 Выполнить зашеку ввода

Акт готовности систем отопления к принятию теплоносителя предоставить в Буденновский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» не позднее 15 сентября 2020 г.

В случае невыполнения предписания, Буденновский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» не несёт ответственность за качество теплоснабжения

Главный инженер Будёновского филиала.
ГУП СК «Крайтеплоэнерго»



М.А. Башкатов